令和5年度　青森駅周辺　新町

		水質基準	4 月 4月4日	5 月 5月8日	6 月 5月29日	7 月 7月3日	8 月 8月1日	9 月 9月5日	10 月 10月3日	11 月 10月31日	12 月 11月28日	1 月 1月9日	2 月 1月29日	
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—
水温	(℃)		8.8	11.9	14.0	18.2	21.6	23.5	19.7	14.6	11.6	7.1	6.1	—
残留塩素	(mg/L)		0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	—
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	—	—	< 0.0003	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	< 0.00005	—	< 0.00005	—	—	< 0.00005	—	—	—	< 0.00005	—
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	< 0.002	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.22	0.10	0.11	0.08	0.13	0.12	0.13	0.09	0.14	0.16	0.15	—
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	< 0.08	—	0.14	—	—	0.28	—	—	—	0.18	—
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	0.04	—	0.10	—	—	0.20	—	—	—	0.14	—
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	< 0.0001	—	< 0.0001	—	—	< 0.0001	—	—	—	< 0.0001	—
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	0.08	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	—
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.001	0.004	0.002	0.003	0.005	0.010	0.006	0.005	0.006	0.002	< 0.001	—
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	0.005	0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	—
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.008	0.005	0.004	0.005	0.004	—
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.007	0.011	0.009	0.018	0.019	0.026	0.023	0.017	0.017	0.011	0.007	—
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002	0.004	< 0.002	0.002	0.003	0.007	0.003	0.004	0.005	0.003	< 0.002	—
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.008	0.007	0.010	0.008	0.007	0.007	0.004	0.002	—
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	—
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	—
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.014	0.018	0.023	0.017	0.007	0.007	< 0.005	0.006	—
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.024	0.012	< 0.005	0.021	0.011	0.016	0.019	0.011	0.022	0.031	0.024	—
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	14.0	16.6	17.8	18.1	17.9	21.5	24.6	14.4	15.2	17.2	23.8	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	15.0	12.1	13.6	18.6	19.8	23.9	28.9	14.1	14.8	19.2	27.6	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	32.4	26.2	32.1	56.6	60.5	74.6	109	39.2	37.5	54.0	91.5	—
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	95	—	152	—	—	230	—	—	—	198	—
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	< 0.02	—	< 0.02	—	—	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	< 0.005	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	—	< 0.0005	—	—	—	< 0.0005	—
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	—
pH値		5.8以上8.6以下	7.35	7.33	7.49	7.49	7.48	7.48	7.41	7.44	7.35	7.26	7.33	—
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	—
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	—
色度	(度)	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	—
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	—