令和5年度　横内浄水場系　　配水池

		水質基準	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０　月	１１　月	１２　月	１　月	２　月	
			4月4日	5月8日	5月29日	7月3日	8月1日	9月5日	10月3日	10月31日	11月28日	1月9日	1月29日	
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－
水温	(℃)		6.9	9.5	11.6	14.8	17.8	17.4	14.4	10.6	5.2	3.7	3.5	－
残留塩素	(mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	－
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	－	＜0.0003	－	＜0.0003	－	－	＜0.0003	－	－	－	＜0.0003	－
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	－	＜0.00005	－	＜0.00005	－	－	＜0.00005	－	－	－	＜0.00005	－
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.13	0.15	0.15	0.16	0.14	0.13	0.12	0.08	0.13	0.14	0.11	－
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	－	＜0.08	－	＜0.08	－	－	＜0.08	－	－	－	＜0.08	－
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	－	＜0.02	－	＜0.02	－	－	＜0.02	－	－	－	＜0.02	－
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	－	＜0.0001	－	＜0.0001	－	－	＜0.0001	－	－	－	＜0.0001	－
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	－	＜0.005	－	＜0.005	－	－	＜0.005	－	－	－	＜0.005	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.07	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	－
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	－
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.001	0.005	0.001	0.004	0.006	0.009	0.010	0.004	0.008	0.002	0.001	－
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002	0.005	＜0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.003	0.003	0.002	＜0.002	－
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	－
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.005	0.011	0.009	0.014	0.019	0.021	0.023	0.012	0.021	0.008	0.007	－
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	＜0.002	0.005	＜0.002	0.003	0.004	0.008	0.009	0.004	0.003	0.002	＜0.002	－
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002	0.004	0.004	0.006	0.008	0.008	0.009	0.005	0.008	0.003	0.003	－
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	－
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	－
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	－
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	－
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	－
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.3	7.1	7.4	8.2	8.3	8.6	8.3	7.9	7.4	7.9	8.1	－
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.7	8.6	8.7	9.0	9.5	9.5	9.2	8.7	9.1	9.9	9.6	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	12.6	16.0	17.0	17.1	17.2	17.3	17.2	16.6	15.0	15.7	15.9	－
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	－	51	－	72	－	－	65	－	－	－	62	－
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	－	＜0.02	－	＜0.02	－	－	＜0.02	－	－	－	＜0.02	－
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	－	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	－	－	＜0.000001	－
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	－	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	－	－	＜0.000001	－
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	－	＜0.005	－	＜0.005	－	－	＜0.005	－	－	－	＜0.005	－
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	－	＜0.0005	－	＜0.0005	－	－	＜0.0005	－	－	－	＜0.0005	－
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	－
pH値		5.8以上8.6以下	7.28	7.30	7.45	7.48	7.48	7.47	7.47	7.48	7.32	7.27	7.36	－
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	－
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	－
色度	(度)	5度以下	＜0.5	0.8	＜0.5	0.6	＜0.5	0.8	0.6	＜0.5	0.5	0.6	＜0.5	－
濁度	(度)	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	－