

石江

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
	水質基準	4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	7月30日	9月9日	10月8日	11月7日	12月9日	1月7日	2月3日	3月3日
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温 (°C)		11.0	12.8	13.7	19.2	15.6	18.0	14.7	14.3	11.2	10.5	10.3	10.1
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
一般細菌 (個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	—	—	< 0.0003	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下	—	< 0.00005	—	< 0.00005	—	—	< 0.00005	—	—	—	< 0.00005	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	0.004	0.004	< 0.001	< 0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下	—	< 0.002	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	0.14	0.12	0.11	< 0.05	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	0.14	0.11	0.16	0.28	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	—	0.02	—	0.16	—	—	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—
四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下	—	< 0.0001	—	< 0.0001	—	—	< 0.0001	—	—	—	< 0.0001	—
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	—	< 0.06	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	—	< 0.06	—
クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	—	< 0.002	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	—	< 0.001	—	0.002	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	—	< 0.002	—	0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	—	< 0.001	—	0.003	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	—	0.001	—	0.009	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	—	< 0.002	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	—	< 0.001	—	0.003	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	—	0.001	—	0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	—	< 0.008	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	—	< 0.008	—
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	< 0.005	0.008	0.020	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下	18.8	19.2	25.2	27.1	18.9	19.0	19.0	18.3	18.0	18.3	17.8	17.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	18.0	17.2	20.3	26.9	17.9	17.8	17.5	17.8	17.9	18.0	17.9	18.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300mg/L以下	54.9	55.6	54.8	84.8	54.5	55.1	54.6	52.7	52.8	51.7	57.4	57.0
蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	—	183	—	191	—	—	151	—	—	—	152	—
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下	—	< 0.02	—	< 0.02	—	—	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—
ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	—	< 0.005	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—
フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	—	< 0.0005	—	—	—	< 0.0005	—
有機物 (mg/L)	3mg/L以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.2	< 0.1
pH値	5.8以上8.6以下	7.96	7.99	7.26	7.45	8.01	8.03	8.01	8.01	7.99	7.95	8.02	8.03
味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度 (度)	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度 (度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1