令和6年度　横内浄水場系　　配水池

	水質基準	4 月 4月9日	5 月 5月7日	6 月 6月10日	7 月 7月2日	8 月 8月5日	9 月 9月2日	10 月 9月30日	11 月 11月12日	12 月 12月2日	1 月 1月14日	2 月 1月27日	3 月 2月25日
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温 (℃)		7.4	10.3	12.6	14.9	17.4	16.6	14.1	10.1	4.8	3.3	4.0	2.8
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
一般細菌 (個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下	―	< 0.0003	―	< 0.0003	―	―	< 0.0003	―	―	―	< 0.0003	―
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下	―	< 0.00005	―	< 0.00005	―	―	< 0.00005	―	―	―	< 0.00005	―
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.11	0.08	0.13	0.12	0.11	0.10
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	―	< 0.08	―	< 0.08	―	―	< 0.08	―	―	―	< 0.08	―
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	―	< 0.02	―	< 0.02	―	―	< 0.02	―	―	―	< 0.02	―
四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下	―	< 0.0001	―	< 0.0001	―	―	< 0.0001	―	―	―	< 0.0001	―
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下	―	<0.005	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	―	<0.005	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.07	0.07	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.003	0.001	0.002	0.004	0.010	0.010	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	< 0.002	< 0.002	0.003	0.006	0.006	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	< 0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.011	0.008	0.010	0.012	0.022	0.023	0.012	0.010	0.011	0.008	0.008	0.006
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004	< 0.002	< 0.002	0.003	0.009	0.009	0.004	0.004	0.006	< 0.002	0.004	< 0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.004	0.005	0.008	0.009	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002
ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下	7.5	6.8	8.0	8.4	8.4	8.3	8.6	8.0	7.8	7.9	7.9	8.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	10.0	8.2	9.1	9.3	9.6	9.1	9.4	9.6	9.5	9.6	9.7	9.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	12.7	14.3	17.7	17.3	17.1	18.2	18.2	16.9	16.0	16.9	16.7	17.1
蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	―	54	―	73	―	―	64	―	―	―	55	―
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下	―	< 0.02	―	< 0.02	―	―	< 0.02	―	―	―	< 0.02	―
ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下	―	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	―	―	< 0.000001	―
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下	―	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	―	―	< 0.000001	―
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.005	―	< 0.005	―	―	< 0.005	―	―	―	< 0.005	―
フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下	―	< 0.0005	―	< 0.0005	―	―	< 0.0005	―	―	―	< 0.0005	―
有機物 (mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2
pH値	5.8以上8.6以下	7.30	7.27	7.46	7.46	7.37	7.44	7.53	7.40	7.41	7.39	7.39	7.41
味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度 (度)	5度以下	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	< 0.5
濁度 (度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1