令和6年度　原別配水所系　　浅虫

		水質基準	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０　月	１１　月	１２　月	１　月	２　月	３　月
			4月3日	5月14日	6月4日	7月9日	7月31日	9月10日	10月9日	11月14日	12月10日	1月8日	2月4日	3月4日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		11.1	14.3	16.8	18.7	20.4	18.8	18.0	14.5	11.7	9.4	8.2	9.4
残留塩素	(mg/L)		0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	―	< 0.0003	―	< 0.0003	―	―	< 0.0003	―	―	―	< 0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	―	< 0.00005	―	< 0.00005	―	―	< 0.00005	―	―	―	< 0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	1.17	1.08	1.08	1.15	1.05	1.12	1.08	0.94	0.88	1.03	1.00	1.18
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	―	< 0.08	―	< 0.08	―	―	< 0.08	―	―	―	< 0.08	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	―	0.03	―	0.04	―	―	0.04	―	―	―	0.04	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	―	< 0.0001	―	< 0.0001	―	―	< 0.0001	―	―	―	< 0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	―	<0.005	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	―	<0.005	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	―	< 0.06	―	< 0.06	―	―	< 0.06	―	―	―	< 0.06	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	―	0.002	―	0.001	―	―	0.001	―	―	―	0.002	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	―	0.004	―	0.002	―	―	0.002	―	―	―	0.003	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	―	0.001	―	0.001	―	―	0.001	―	―	―	0.001	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	―	< 0.008	―	< 0.008	―	―	< 0.008	―	―	―	< 0.008	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	0.006	< 0.005	0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.006	< 0.005	< 0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	15.4	14.0	14.0	14.7	15.6	15.0	14.7	14.0	14.0	14.8	14.2	13.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	20.3	18.4	19.9	22.5	22.7	21.6	19.6	19.4	19.2	20.5	19.5	19.4
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	57.6	48.3	50.7	56.6	59.3	57.8	54.7	51.8	52.6	58.0	55.4	50.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	―	128	―	176	―	―	125	―	―	―	135	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	―	< 0.02	―	< 0.02	―	―	< 0.02	―	―	―	< 0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	―	―	< 0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	―	―	< 0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.005	―	< 0.005	―	―	< 0.005	―	―	―	< 0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	―	< 0.0005	―	< 0.0005	―	―	< 0.0005	―	―	―	< 0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.39	7.34	7.28	7.26	7.30	7.41	7.34	7.34	7.40	7.31	7.33	7.25
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1