令和6年度　　雲谷高区

		水質基準	4 月 4月3日	5 月 5月14日	6 月 6月4日	7 月 7月9日	8 月 7月31日	9 月 9月10日	10 月 10月9日	11 月 11月14日	12 月 12月10日	1 月 1月8日	2 月 2月4日	3 月 3月4日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		4.4	11.1	13.6	17.1	22.3	18.0	17.3	12.9	7.6	6.9	6.3	3.7
残留塩素	(mg/L)		0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	ー	< 0.0003	ー	< 0.0003	ー	ー	< 0.0003	ー	ー	ー	< 0.0003	ー
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	ー	< 0.00005	ー	< 0.00005	ー	ー	< 0.00005	ー	ー	ー	< 0.00005	ー
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.72	0.74	0.75	0.76	0.75	0.76	0.70	0.76	0.75	0.76	0.70	0.71
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	ー	< 0.08	ー	< 0.08	ー	ー	< 0.08	ー	ー	ー	< 0.08	ー
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	ー	< 0.02	ー	< 0.02	ー	ー	< 0.02	ー	ー	ー	< 0.02	ー
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	ー	< 0.0001	ー	< 0.0001	ー	ー	< 0.0001	ー	ー	ー	< 0.0001	ー
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	ー	<0.005	ー	<0.005	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	<0.005	ー
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	ー	< 0.06	ー	< 0.06	ー	ー	< 0.06	ー	ー	ー	< 0.06	ー
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	ー	0.002	ー	0.004	ー	ー	0.004	ー	ー	ー	0.002	ー
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	ー	0.002	ー	0.004	ー	ー	0.004	ー	ー	ー	0.002	ー
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	ー	0.004	ー	0.005	ー	ー	0.005	ー	ー	ー	0.004	ー
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	ー	0.011	ー	0.016	ー	ー	0.015	ー	ー	ー	0.011	ー
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	0.003	ー	ー	0.003	ー	ー	ー	< 0.002	ー
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	0.003	ー	0.005	ー	ー	0.004	ー	ー	ー	0.003	ー
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	ー	0.002	ー	0.002	ー	ー	0.002	ー	ー	ー	0.002	ー
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	ー	< 0.008	ー	< 0.008	ー	ー	< 0.008	ー	ー	ー	< 0.008	ー
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	0.014	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.008	0.008	0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.011	0.010	< 0.005	0.006	0.007
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.015	0.020	0.046	0.007	< 0.005	< 0.005	0.009	0.011	0.010	< 0.005	< 0.005	0.019
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	12.1	11.5	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0	11.5	11.6	11.2	11.2	11.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	13.1	12.4	12.6	12.8	12.7	12.9	12.7	13.1	13.0	12.7	12.6	12.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	27.1	26.7	28.0	27.8	27.2	27.6	27.4	28.2	29.1	25.5	25.8	26.0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	ー	72	ー	110	ー	ー	80	ー	ー	ー	86	ー
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	ー	< 0.02	ー	< 0.02	ー	ー	< 0.02	ー	ー	ー	< 0.02	ー
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	ー	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	ー	ー	< 0.000001	ー
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	ー	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	ー	ー	< 0.000001	ー
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.005	ー	< 0.005	ー	ー	< 0.005	ー	ー	ー	< 0.005	ー
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	ー	< 0.0005	ー	< 0.0005	ー	ー	< 0.0005	ー	ー	ー	< 0.0005	ー
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.00	7.16	7.06	7.16	6.99	7.17	6.98	7.14	7.22	6.99	6.97	6.95
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度　　入内管末

		水質基準	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０　月	１１　月	１２　月	１　月	２　月	３　月
			4月9日	5月7日	6月10日	7月2日	8月5日	9月2日	9月30日	11月11日	12月2日	1月21日	1月28日	2月26日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		5.9	10.4	13.7	16.3	18.3	19.6	17.2	11.4	9.8	6.0	5.9	5.1
残留塩素	(mg/L)		0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	―	< 0.0003	―	< 0.0003	―	―	< 0.0003	―	―	―	< 0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	―	< 0.00005	―	< 0.00005	―	―	< 0.00005	―	―	―	< 0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.17	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.09	< 0.05	0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	―	< 0.08	―	< 0.08	―	―	< 0.08	―	―	―	< 0.08	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	―	< 0.02	―	< 0.02	―	―	< 0.02	―	―	―	< 0.02	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	―	< 0.0001	―	< 0.0001	―	―	< 0.0001	―	―	―	< 0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	―	<0.005	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	―	<0.005	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	―	< 0.06	―	< 0.06	―	―	< 0.06	―	―	―	< 0.06	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	―	< 0.008	―	< 0.008	―	―	< 0.008	―	―	―	< 0.008	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	9.1	10.8	11.2	11.4	11.1	11.0	11.4	10.6	10.9	10.8	10.7	10.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	11.4	11.7	12.2	12.2	12.0	11.7	12.0	11.8	11.8	12.0	12.1	12.0
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	14.6	17.4	18.3	18.2	18.3	18.6	18.3	17.2	17.2	17.3	17.1	17.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	―	84	―	106	―	―	102	―	―	―	90	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	―	< 0.02	―	< 0.02	―	―	< 0.02	―	―	―	< 0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	―	―	< 0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	―	―	< 0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.005	―	< 0.005	―	―	< 0.005	―	―	―	< 0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	―	< 0.0005	―	< 0.0005	―	―	< 0.0005	―	―	―	< 0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.26	7.47	7.54	7.53	7.46	7.44	7.50	7.45	7.57	7.36	7.46	7.53
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度　　孫内管末

		水質基準	4 月 4月8日	5 月 5月13日	6 月 6月3日	7 月 7月8日	8 月 7月30日	9 月 9月9日	10 月 10月8日	11 月 11月7日	12 月 12月9日	1 月 1月7日	2 月 2月3日	3 月 3月3日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		7.9	13.4	15.0	19.4	21.5	22.6	20.2	14.4	8.6	6.5	5.7	6.0
残留塩素	(mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	ー	< 0.0003	ー	< 0.0003	ー	ー	< 0.0003	ー	ー	ー	< 0.0003	ー
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	ー	< 0.00005	ー	< 0.00005	ー	ー	< 0.00005	ー	ー	ー	< 0.00005	ー
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.27	0.23	0.31	0.39	0.42	0.46	0.46	0.46	0.48	0.53	0.49	0.52
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	ー	< 0.08	ー	< 0.08	ー	ー	< 0.08	ー	ー	ー	< 0.08	ー
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	ー	< 0.02	ー	< 0.02	ー	ー	< 0.02	ー	ー	ー	< 0.02	ー
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	ー	< 0.0001	ー	< 0.0001	ー	ー	< 0.0001	ー	ー	ー	< 0.0001	ー
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	ー	<0.005	ー	<0.005	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	<0.005	ー
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	ー	< 0.06	ー	< 0.06	ー	ー	< 0.06	ー	ー	ー	< 0.06	ー
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	ー	< 0.008	ー	< 0.008	ー	ー	< 0.008	ー	ー	ー	< 0.008	ー
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.005	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	0.007	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	14.8	14.8	15.0	14.8	14.9	15.0	15.1	14.6	14.5	14.7	14.5	14.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	21.8	20.8	21.5	21.5	21.8	21.5	20.7	21.6	21.3	21.7	21.1	21.0
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	47.1	46.5	48.0	48.7	49.1	49.8	49.3	48.2	48.5	48.5	48.2	47.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	ー	168	ー	147	ー	ー	163	ー	ー	ー	155	ー
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	ー	< 0.02	ー	< 0.02	ー	ー	< 0.02	ー	ー	ー	< 0.02	ー
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	ー	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	ー	ー	< 0.000001	ー
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	ー	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	ー	ー	< 0.000001	ー
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.005	ー	< 0.005	ー	ー	< 0.005	ー	ー	ー	< 0.005	ー
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	ー	< 0.0005	ー	< 0.0005	ー	ー	< 0.0005	ー	ー	ー	< 0.0005	ー
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.32	7.38	7.42	7.49	7.45	7.52	7.44	7.40	7.46	7.49	7.41	7.49
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度　　岩渡管末

		水質基準	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０　月	１１　月	１２　月	１　月	２　月	３　月
			4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	7月30日	9月9日	10月8日	11月7日	12月9日	1月7日	2月3日	3月3日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		8.5	10.7	16.0	18.7	21.3	21.8	17.7	15.3	9.3	7.2	6.0	5.4
残留塩素	(mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	―	< 0.0003	―	< 0.0003	―	―	< 0.0003	―	―	―	< 0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	―	< 0.00005	―	< 0.00005	―	―	< 0.00005	―	―	―	< 0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	―	< 0.08	―	< 0.08	―	―	< 0.08	―	―	―	< 0.08	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	―	< 0.02	―	< 0.02	―	―	< 0.02	―	―	―	< 0.02	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	―	< 0.0001	―	< 0.0001	―	―	< 0.0001	―	―	―	< 0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	―	<0.005	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	―	<0.005	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	―	< 0.06	―	< 0.06	―	―	0.07	―	―	―	0.08	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	< 0.002	―	< 0.002	―	―	< 0.002	―	―	―	< 0.002	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	―	< 0.001	―	< 0.001	―	―	< 0.001	―	―	―	< 0.001	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	―	< 0.008	―	< 0.008	―	―	< 0.008	―	―	―	< 0.008	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.020	0.023	0.021	0.020	0.022	0.019	0.022	0.023	0.021	0.023	0.024	0.023
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	14.6	14.6	14.7	14.5	14.6	14.6	14.7	14.2	14.1	14.3	14.0	13.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	20.0	19.1	19.4	19.7	19.9	19.8	19.5	19.9	19.9	20.0	19.7	19.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	19.6	19.6	19.3	19.9	19.6	19.8	19.3	19.1	19.2	19.4	19.0	18.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	―	131	―	124	―	―	129	―	―	―	129	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	―	< 0.02	―	< 0.02	―	―	< 0.02	―	―	―	< 0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	―	―	< 0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	―	―	< 0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	< 0.005	―	< 0.005	―	―	< 0.005	―	―	―	< 0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	―	< 0.0005	―	< 0.0005	―	―	< 0.0005	―	―	―	< 0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.43	7.25	7.41	7.47	7.46	7.49	7.48	7.45	7.42	7.30	7.35	7.21
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度　　王余魚沢管末

		水質基準	4 月 4月10日	5 月 5月15日	6 月 6月11日	7 月 7月1日	8 月 8月7日	9 月 9月3日	10 月 10月1日	11 月 11月13日	12 月 12月3日	1 月 1月15日	2 月 1月28日	3 月 2月26日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		6.0	12.5	16.0	19.3	22.5	23.1	19.8	12.4	8.9	4.6	4.0	3.7
残留塩素	(mg/L)		0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	ー	< 0.0003	ー	< 0.0003	ー	ー	< 0.0003	ー	ー	ー	< 0.0003	ー
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	ー	< 0.00005	ー	< 0.00005	ー	ー	< 0.00005	ー	ー	ー	< 0.00005	ー
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.94	0.92	1.06	0.97	0.96	0.88	0.92	0.96	0.94	0.96	0.96	0.96
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	ー	< 0.08	ー	< 0.08	ー	ー	< 0.08	ー	ー	ー	< 0.08	ー
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	ー	< 0.02	ー	< 0.02	ー	ー	< 0.02	ー	ー	ー	< 0.02	ー
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	ー	< 0.0001	ー	< 0.0001	ー	ー	< 0.0001	ー	ー	ー	< 0.0001	ー
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	ー	<0.005	ー	<0.005	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	<0.005	ー
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	ー	< 0.06	ー	< 0.06	ー	ー	< 0.06	ー	ー	ー	< 0.06	ー
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	ー	0.001	ー	0.002	ー	ー	0.002	ー	ー	ー	< 0.001	ー
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	ー	0.003	ー	0.005	ー	ー	0.005	ー	ー	ー	< 0.001	ー
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.001	ー	0.001	ー	ー	0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	ー	0.002	ー	0.002	ー	ー	0.002	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	ー	< 0.008	ー	< 0.008	ー	ー	< 0.008	ー	ー	ー	< 0.008	ー
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.012	0.010	0.012	0.011	0.009	0.009	0.012	0.012	0.011	0.014	0.014	0.013
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.005	0.006
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	21.0	20.7	21.2	21.3	21.0	21.6	21.8	20.5	21.4	21.1	20.3	20.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	17.7	18.0	18.6	18.7	19.0	19.1	18.8	19.5	19.2	19.7	19.7	19.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	50.8	51.4	51.8	52.0	53.0	53.5	53.3	51.4	53.0	53.8	51.6	52.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	ー	170	ー	162	ー	ー	147	ー	ー	ー	156	ー
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	ー	< 0.02	ー	< 0.02	ー	ー	< 0.02	ー	ー	ー	< 0.02	ー
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	ー	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	ー	ー	< 0.000001	ー
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	ー	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	ー	ー	< 0.000001	ー
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.005	ー	< 0.005	ー	ー	< 0.005	ー	ー	ー	< 0.005	ー
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	ー	< 0.0005	ー	< 0.0005	ー	ー	< 0.0005	ー	ー	ー	< 0.0005	ー
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.61	7.68	7.64	7.66	7.81	7.67	7.78	7.76	7.71	7.51	7.52	7.73
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度　　細野相沢管末

		水質基準	4 月 4月10日	5 月 5月15日	6 月 6月11日	7 月 7月1日	8 月 8月7日	9 月 9月3日	10 月 10月1日	11 月 11月13日	12 月 12月3日	1 月 1月15日	2 月 1月28日	3 月 2月26日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		7.1	13.6	15.8	19.1	21.8	23.2	21.6	13.9	10.9	6.4	5.3	4.5
残留塩素	(mg/L)		0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	ー	< 0.0003	ー	< 0.0003	ー	ー	< 0.0003	ー	ー	ー	< 0.0003	ー
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	ー	< 0.00005	ー	< 0.00005	ー	ー	< 0.00005	ー	ー	ー	< 0.00005	ー
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	0.001	ー	0.001	ー	ー	0.001	ー	ー	ー	0.001	ー
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	ー	0.10	ー	0.10	ー	ー	0.10	ー	ー	ー	0.09	ー
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	ー	< 0.02	ー	< 0.02	ー	ー	< 0.02	ー	ー	ー	< 0.02	ー
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	ー	< 0.0001	ー	< 0.0001	ー	ー	< 0.0001	ー	ー	ー	< 0.0001	ー
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	ー	<0.005	ー	<0.005	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	<0.005	ー
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	ー	< 0.06	ー	< 0.06	ー	ー	< 0.06	ー	ー	ー	< 0.06	ー
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.002	ー	< 0.002	ー	ー	< 0.002	ー	ー	ー	< 0.002	ー
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	ー	< 0.001	ー	< 0.001	ー	ー	< 0.001	ー	ー	ー	< 0.001	ー
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	ー	< 0.008	ー	< 0.008	ー	ー	< 0.008	ー	ー	ー	< 0.008	ー
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.006	< 0.005	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.010	0.006	0.006	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.026	0.022	0.020	0.036	0.020	0.021	0.021	0.019	0.018	0.020	0.025	0.024
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.007	0.006	< 0.005	0.012	0.007	0.010	0.008	0.008	0.009	0.008	0.010	0.012
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	11.5	11.4	11.4	11.5	11.4	11.5	11.4	10.8	11.2	11.0	10.9	11.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	10.6	10.6	11.0	10.9	10.9	10.9	10.8	11.2	11.0	11.1	11.1	11.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	39.6	39.4	39.4	39.5	39.5	39.9	39.3	37.7	38.5	38.4	37.6	38.0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	ー	141	ー	141	ー	ー	127	ー	ー	ー	130	ー
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	ー	< 0.02	ー	< 0.02	ー	ー	< 0.02	ー	ー	ー	< 0.02	ー
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	ー	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	ー	ー	< 0.000001	ー
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	ー	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	ー	ー	< 0.000001	ー
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	ー	< 0.005	ー	< 0.005	ー	ー	< 0.005	ー	ー	ー	< 0.005	ー
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	ー	< 0.0005	ー	< 0.0005	ー	ー	< 0.0005	ー	ー	ー	< 0.0005	ー
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.61	7.58	7.61	7.62	7.68	7.65	7.77	7.59	7.66	7.57	7.58	7.62
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1