

# 青森市 令和7年度有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)検査結果(単位:mg/L)

暫定目標値:ヘルフルオオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオオクタン酸(PFOA)の合算で0.00005mg/L(= 50ng/L)

横内浄水場					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月7日	令和7年6月30日	令和7年9月30日	令和8年2月2日
着水井	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
配水池	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
桜川	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

入内地区簡易水道					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月7日	令和7年6月30日	令和7年10月6日	令和8年1月27日
水源	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
管末	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

堤川浄水場					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月7日	令和7年6月30日	令和7年9月30日	令和8年2月2日
着水井	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
配水池	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
安田	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

雲谷地区簡易水道					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月14日	令和7年7月8日	令和7年10月7日	令和8年1月27日
着水井	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
管末	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

原別配水所					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月14日	令和7年7月8日	令和7年10月7日	令和8年2月4日
着水井	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
配水池	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
浅虫	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

孫内地区簡易水道					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月12日	令和7年7月7日	令和7年10月6日	令和8年1月28日
水源	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
管末	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

天田内配水所					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月12日	令和7年7月7日	令和7年10月6日	令和8年1月28日
着水井	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
配水池	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
白旗野	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

岩渡地区簡易水道					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月12日	令和7年7月7日	令和7年10月6日	令和8年1月28日
水源	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
管末	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

花岡配水場					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月8日	令和7年7月2日	令和7年9月29日	令和8年1月27日
配水池	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
五本松	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

細野相沢地区簡易水道					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月8日	令和7年7月2日	令和7年9月29日	令和8年1月27日
水源	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
管末	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

王余魚沢地区簡易水道					
地点	種別	採水年月日(年4回)			
		令和7年5月8日	令和7年7月2日	令和7年9月29日	令和8年1月27日
水源	原水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
管末	浄水	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005