

青森市清掃工場 維持管理記録（令和 7 年度）

【ごみ焼却量】													(単位:t)		
種類		年度累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1号炉	可燃ごみ	19,664.35	1,659.29	4,765.09	4,600.14	830.51	4,182.36	3,626.96							
2号炉	可燃ごみ	22,694.01	4,592.58	3,699.02	2,179.22	4,738.19	3,659.57	3,825.43							
合 計		42,358.36	6,251.87	8,464.11	6,779.36	5,568.70	7,841.93	7,452.39							

【1号炉 炉内の燃焼温度等】				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガス平均温度(℃)		測定位置	基準値	自主基準											
		二次燃焼室出口	800℃以上		1,056	1,027	995	967	1,015	997					
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)		集じん器入口	200℃以下		151	157	161	154	153	156					
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)		煙突入口	100ppm以下	30ppm以下	6.4	5.2	5.4	6.0	5.4	4.1					

【1号炉 排ガス測定結果】				基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス採取場所 (煙 突)	排ガス中ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日				-	5月8日	-	7月1日	-	9月20日						
		測定結果報告日				-	5月16日	-	7月10日	-	9月30日						
		測定結果	ばいじん	0.04g/㎡N以下	0.02g/㎡N以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001						
			塩化水素	700mg/㎡N以下	105mg/㎡N以下	-	4.4	-	33	-	17						
			窒素酸化物	250ppm以下	150ppm以下	-	57	-	70	-	37						
			硫黄酸化物 (K値 14.5)		35㎡N/h以下	-	<0.032	-	0.3	-	<0.029						
			基準値 (㎡N/h)以下			-	82	-	81	-	77						
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日				-	-	6月23日	-	-	-						
		測定結果報告日				-	-	7月11日	-	-	-						
		測定結果ng-TEQ/㎡N		0.1ng以下	0.05ng以下	-	-	0.0029	-	-	-						

【2号炉 炉内の燃焼温度等】				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガス平均温度(℃)		測定位置	基準値	自主基準											
		二次燃焼室出口	800℃以上		993	964	985	1,016	962	1,018					
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)		集じん器入口	200℃以下		154	155	150	154	153	152					
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)		煙突入口	100ppm以下	30ppm以下	4.8	4.3	7.4	8.0	7.3	7.7					

【2号炉 排ガス測定結果】				基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス採取場所 (煙 突)	排ガス中ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日				4月17日	-	6月25日	-	8月5日	-						
		測定結果報告日				4月23日	-	7月10日	-	8月18日	-						
		測定結果	ばいじん	0.04g/㎡N以下	0.02g/㎡N以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-						
			塩化水素	700mg/㎡N以下	105mg/㎡N以下	29	-	16	-	17	-						
			窒素酸化物	250ppm以下	150ppm以下	17	-	27	-	22	-						
			硫黄酸化物 (K値 14.5)		35㎡N/h以下	<0.029	-	<0.027	-	<0.027	-						
			基準値 (㎡N/h)以下			79	-	77	-	78	-						
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日				-	5月9日	-	-	-	-						
		測定結果報告日				-	5月30日	-	-	-	-						
		測定結果 ng-TEQ/㎡N		0.1ng以下	0.05ng以下	-	0.0024	-	-	-	-						