

令和5年度 排水水等自主測定結果

○ 排水水については、いずれも「水質汚濁防止法」で定められた基準値以下となっている。

採水年月日	R5.6.8	R5.9.7	R5.12.7	R6.3.7
採水箇所	放流水監視ボックス	放流水監視ボックス	放流水監視ボックス	放流水監視ボックス
採水時刻	午前9時	午前9時	午前9時	午前9時
排水量(m ³ /日)	1,094	865	836	926
特定施設の状況	通常	通常	通常	通常
水温(°C)	18.9	20.0	15.9	15.5
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上
色相・臭気	無色・無臭	無色・無臭	無色・無臭	無色・無臭

分析年月日		R5.6.8	R5.9.7	R5.12.7	R6.3.7	基準値
測定値	pH	6.99	7.04	6.89	6.97	5.8~8.6
	BOD (mg/ℓ)	0.4	0.5	0.1	0.6	120以下
	SS (mg/ℓ)	1未満	1未満	1未満	1未満	150以下
	大腸菌群数 (個/cm ³)	0	0	0	0	3,000以下
	窒素 (mg/ℓ)	2.13	1.22	1.85	1.77	60以下
	磷 (mg/ℓ)	0.05	0.03	0.04	0.03	8以下