

令和6年度 排水水等自主測定結果

○ 排水水については、いずれも「水質汚濁防止法」で定められた基準値以下となっている。

採水年月日	R6.6.6	R6.9.5	R6.12.5	R7.3.6
採水箇所	放流水監視ボックス	放流水監視ボックス	放流水監視ボックス	放流水監視ボックス
採水時刻	午前9時	午前9時	午前9時	午前9時
排水量(m ³ ／日)	1,165	888	944	964
特定施設の状況	通常	通常	通常	通常
水温(℃)	20.4	20.5	16.8	15.5
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上
色相・臭気	無色・無臭	無色・無臭	無色・無臭	無色・無臭

分析年月日		R6.6.6	R6.9.5	R6.12.5	R7.3.6	基準値
測定値	pH	6.72	7.07	7.01	6.94	5.8～8.6
	BOD (mg／ℓ)	0.5	0.3	0.5	0.5	120以下
	SS (mg／ℓ)	1未満	1未満	1未満	1未満	150以下
	大腸菌群数 (個/cm ³)	0	0	0	0	3,000以下
	窒素 (mg／ℓ)	1.93	1.34	1.85	1.57	60以下
	磷 (mg／ℓ)	0.04	0.05	0.06	0.04	8以下