

し尿処理施設の放流水の水質（令和6年度）

施設名：あおひらクリーンセンター

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定年月日	—	R6.4.4	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.14	R6.12.5	R7.1.9	R7.2.13	R7.3.6
水素イオン濃度(pH)	—	6.93	6.78	6.72	6.96	7.11	7.07	7.28	6.95	7.01	7.17	7.12	6.94
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.3	0.1	0.5	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	1.0	0.3	0.5
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	4.8	6.3	7.8	2.1	3.9	4.5	4.1	4.2	5.0	3.6	2.7	3.9
浮遊物質濃度(SS)	mg/L	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン濃度	mg/L	98	110	100	107	100	95	95	85	110	115	85	90