

令和7年度 排水水等自主測定結果

○ 排水水については、いずれも「水質汚濁防止法」で定められた基準値以下となっている。

採水年月日	R7.6.5	R7.9.11	R7.12.4	R8.3.5
採水箇所	放流水監視ボックス	放流水監視ボックス	放流水監視ボックス	放流水監視ボックス
採水時刻	午前9時	午前9時	午前9時	午前9時
排水量(m ³ ／日)	1,045	876	930	1,070
特定施設の状況	通常	通常	通常	通常
水温(℃)	19.9	18.1	16.2	15.4
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上
色相・臭気	無色・無臭	無色・無臭	無色・無臭	無色・無臭

分析年月日		R7.6.5	R7.9.11	R7.12.4	R8.3.5	基準値
測定値	pH	6.94	7.15	6.96	6.83	5. 8～8. 6
	BOD (mg／ℓ)	0.7	0.2	0.1	0.1	120以下
	SS (mg／ℓ)	1未満	1未満	1未満	1未満	150以下
	大腸菌群数 (個/cm ³)	0	0	0	0	3, 000以下
	窒素 (mg／ℓ)	1.49	0.83	1.33	1.38	60以下
	磷 (mg／ℓ)	0.03	0.05	0.04	0.03	8以下