

12月8日に発生した青森県東方沖地震に伴う牛館地区的漏水について【報告】

概要

発生日時 令和 7 年 12 月 8 日(月) 午後 11 時 15 分頃

発生場所 青森市大字牛館字松枝 42-3 地先

水道管 昭和 60 年度布設 塩化ビニル管 口径 50mm

断滅水 牛館地区約 20 世帯

修繕工事 令和 7 年 12 月 9 日(火) 午前 2 時 40 分から午前 7 時 20 分まで

【位置図】



【漏水の状況】

① 道路から水が流れ出る



② 継手部分からの漏水

