

統合新病院に関する懇談について

実施概要

- 日 時 令和 8 年 2 月 12 日（木） 18 時 00 分～19 時 30 分
- 場 所 青森県営スケート場 1 階 会議室
- 参 集 者 統合新病院整備場所周辺地域の住民及び周辺の町会長等 26 名
- 主 な 目 的 地域の皆様への「共同経営・統合新病院に係る基本設計の進捗」に関する説明及び意見交換

○主なやり取り

【県・市からの主な説明】

- ・基本設計の取組状況
- ・周辺環境対策の方向性（ドクターヘリの経路、日影、工損調査範囲等）
- ・敷地東側市道の拡幅整備

【主な御意見等】

<統合新病院の敷地内配置に関する御意見>

- ・浜田中央公園から環状線へ抜ける遊歩道について、これまでどおり歩行者が通り抜けできるようにしてほしい。
- ・渋滞緩和のために、一般来院者や職員が環状線から「入る」だけでなく、「出る」こともできるようにしてほしい。

<騒音や振動、地盤沈下等の生活環境の変化に関する御意見>

- ・この地域は軟弱地盤であり、地盤沈下や傾きが発生しているため、提示された工損調査範囲では不十分であり、実情を理解した上で範囲を再検討してほしい。
- ・建設時だけではなく、スケート場などの解体時の騒音・振動対策についても、窓口を設置して、しっかり対応してほしい。

<敷地東側市道の拡幅整備に関する御意見>

- ・敷地東側市道が片側 1 車線（交差点付近も右折レーンなし）だと、病院へ入る右折車待ちで後続が詰まり、渋滞が発生する懸念があるため、歩道を削ってでも車線を増やしてほしい。