

質 疑 回 答 書

平成28年 8月 9日

業 者 各 位

青 森 市 長
(公印省略)

下記の入札に係る質疑について回答いたします。

入札番号 第 28089 号

工事名 八重田浄化センター昇降機設備改築工事

質 疑 番 号	図 面 番 号	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書(4)	改修エレベーター基本仕様の中のローピングが「1:1」となっているが、その他の基本仕様を満たせば「2:1」としても良いでしょうか。	よろしい。
2	特記仕様書(1)	工事用電力は受注者負担とありますが、構内への発電機等の仮設は可能でしょうか。また、試運転時の電力についても受注者負担と考えて良いでしょうか。	発電機等の仮設は可能です。設置場所については協議となります。また、試運転時には本工事に含んでいる電気工事にて、電力供給がされた状態となっているので、試運転時の電力は受注者負担とはなりません。

3	特記仕様書(1)	質問番号2において、発電機等の仮設が不可能な場合、施設内の電気を借用し清算する事は可能でしょうか。	施設内の電気借用を行い、その後清算することは不可能です。
4	特記仕様書(1)	工事用仮設物について、構内に作ることは可能とありますが、現場事務所を設置は必要でしょうか。	工事施工に伴い必要と考えております。

担当課：下水道整備課 電話： 017-736-5984